



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| 申請者 | 山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社 | |
| 製造者 | 山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社 | |
| 品名 | 温度変換器 | |
| 型式の名称 | NCT530-71Y31 (同一型式は別表のとおり) | |
| 防爆構造の種類 | 耐圧防爆構造 | |
| 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | IIBT4 | |
| 定格 | 電源 DC30V 6mA 周囲温度 60℃ | |
| 使用条件 | | |
| 型式検定合格番号 | 第 TC18859 号 | |
| 有効期間 | 平成21年 7月27日 から 平成24年 7月26日まで | |
| | 平成24年 7月27日 から 平成27年 7月26日まで | |
| | 平成27年 7月27日 から 平成30年 7月26日まで | |
| | 平成30年 7月27日 から 平成33年 7月26日まで | |



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成21年 7月27日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 長



型式検定合格証 (続)

| | | |
|---------|------------------------------|---|
| 有 効 期 間 | 2021年 7月 1日から 2024年 6月 30日まで |   |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | |

線上更新

同 一 型 式 一 覧 表

| 型式の名称 | 定 格 | | 備考 |
|---|--|---|----|
| | 電 源 | 周囲温度 | |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">NCT530-71</div> ※ ※ ※ G 1 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> H 2 9 J <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Y</div> 4 | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">DC30V 6mA</div> | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">60°C</div> | |

備考 1. 表中の は、検定供試品を示す。

2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット・数字の中から、それぞれ一つを選択して構成する。

