







防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
品名	温度変換器		
型式の名称	NCT530-71Y31 (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II BT 4		
定 格	電源	DC 30V	6mA
	周囲温度	60℃	
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC18859 号		
有効期間	平成21年 7月27日 から 平成24年 7月26日まで		
	平成 24 年 7月 27 日 から 平成 27 年 7月 26 日まで		
	平成 27 年 7月 27 日 から 平成 30 年 7月 26 日まで		
	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成21年 7月27日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



同 一 型 式 一 覧 表

型式の名称				定 格		備考
				電 源	周囲温度	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">NCT530-71</div> ※ ※ ※ G 1 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> H 2 9 J <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Y</div> 4				<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">DC30V 6mA</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">60°C</div>	

備考 1. 表中の は、検定供試品を示す。

2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット・数字の中から、それぞれ一つを選択して構成する。

