







防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Hauptstrasse 1 D-79689 Maulburg Germany Endress+Hauser GmbH+Co.KG		
製造者	Hauptstrasse 1 D-79689 Maulburg Germany Endress+Hauser GmbH+Co.KG		
品名	表示器		
型式の名称	FHX40-K1A (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6		
定 格	本安回路許容電圧	5.6V	
	本安回路許容電流	47mA	
	本安回路許容電力	66mW	
	内部キャパシタンス	11μF	
	内部インダクタンス	無視できる値	
	周囲温度	60℃	
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC17656 号		
有効期間	平成18年 6月27日 から 平成21年 6月26日まで		
	平成21年 6月27日 から 平成24年 6月26日まで		
	平成24年 6月27日 から 平成27年 6月26日まで		
	平成27年 6月27日 から 平成30年 6月26日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成18年 6月27日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



同一型式一覧表

型式の名称				定格		備考
FHX40-	K	※ 1 9	※ A B Y	本安回路許容電圧	5.6V	
				本安回路許容電流	47mA	
				本安回路許容電力	66mW	
				内部キャパシタンス	11 μ F	
				内部インダクタンス	無視できる値	
				周囲温度	60°C	

- 備考 1.表中の は検定供試品を示す。
 2.型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット及び、数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。

