







防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	液面計発信器	
型式の名称	C1-42 (屋外用)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2G4	
定格	変換部 ポテンシオメータ 5W 回路 DC24V 3W 電源部 入力 AC100V 出力 DC24V 5VA 出力接点 接点数 6点 接点定格 (1接点容量) 250V 4.2A AC1050VA DC180W (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T63217 号	
有効期間	平成20年 4月 1日 から 平成23年 3月31日まで	
	平成23年 4月 1日 から 平成26年 3月31日まで	
	平成26年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで	
	平成29年 4月 1日 から 平成32年 3月31日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年 4月 1日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会



同一型式一覧表 (1/1)

型式の名称	定格				備考	
	変換部		電源部	出力接点		避雷器
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C1-4 2</div> (屋外用)	ポテンショ メータ	回路	入力	接点定格 (1接点容量) 250V 4.2A AC 1050VA DC 180W	最大連続使用電圧 AC240V インパルス 保護レベル 1.2kV インパルス 電流耐量 8/20 μ s、9kA 無	
		20V DC	100V AC			出力 24V DC 5VA ・ 無
		24V DC	250V AC			
	5W	48V DC	無	無		
		無	無			
	静電容量式		入力	接点数		
	12V DC		100V AC	0点		
	3W		250V AC	6点		
			出力			
			5VA			