








防爆構造電気機械器具型式検定合格証

| | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 申請者 | 山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社 | |
| 製造者 | 山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社 | |
| 品名 | 変換器 | |
| 型式の名称 | NRR262-2A (同一型式は別表のとおり) | |
| 防爆構造の種類 | 本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置) | |
| 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | II B | |
| 定格 | <p>本安回路 最大電圧 28V 最大電流 93mA 最大電力 0.65W 許容インダクタンス 3.05mH 許容キャパシタンス 0.083μF</p> <p>非本安回路 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V</p> <p>周囲温度 60℃</p> | |
| 使用条件 | | |
| 型式検定合格番号 | 第 TC18326 号 | |
| 有効期間 | 平成20年 4月 1日 から 平成23年 3月31日まで |  |
| | 平成23年 4月 1日 から 平成26年 3月31日まで |  |
| | 平成26年 4月 1日 から 平成29年 3月31日まで |  |
| | 平成29年 4月 1日 から 平成32年 3月31日まで |  |

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年 4月 1日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



同一型式一覧表

| 型式の名称 | 定 格 | 備 考 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | 電 源 |
| NRR262-2A | 本安回路 最大電圧 28V 最大電流 93mA 最大電力 0.65W 許容インダクタンス 3.05mH 許容キャパシタンス 0.083 μ F | AC90~250V |
| NRR262-2B | 非本安回路 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 周囲温度 60 $^{\circ}$ C | DC22~26V |

備考) 表中の は、検定供試品を示す。